

















Einsätze März 2024

Nr.	Alarmierungszeit	Einsatzort	Art des Einsatzes	Kurzbericht
64	31.03.24 11:29	Willinghusener Weg	 großer Mülleimer brennt	Der 1000 l Müllcontainer bereits durch einen Anwohner der Wohnanlage gelöscht. Die Feuerwehr machte mit dem S-Rohr Nachlöscharbeiten und rückte danach wieder ein.
63	30.03.24 21:24	Sandweg	 VU leicht mit RD	An der Einsatzstelle sind 2 Pkws kollidiert. Pro Pkw ein Insasse, beide Personen waren bereits aus ihren Pkws heraus und wurden durch die Polizei betreut. Beide Personen wurden dem Rettungsdienst übergeben. Auslaufende Betriebsstoffe wurden abgestreut und Trümmerteile zusammen gefegt.
62	26.03.24 11:48	Am Berge	 Messeinsatz ausserhalb von Gebäude	siehe Einsatzbericht
61	25.03.24 22:19	Ing.-Honnef-Straße	 Zimmerbrand	Bei Eintreffen an der Einsatzstelle war das Hotel bereits geräumt und an der BMA zeigte ein Kombimelder an, der sich in der Küche befand. Nach Erkundung in der Küche gab angebranntes Essen in der Mikrowelle Anlass zur Alarmierung.
60	25.03.24 13:03	Markt	 Tür verschlossen Hilflöse Person	Bei Eintreffen an der Einsatzstelle wurde nach Klingeln und Klopfen selbstständig die Tür geöffnet. Die Feuerwehr wurde nicht weiter tätig und rückte wieder ein.
59	24.03.24 17:28	Mühlenstraße	 unklare Rauchentwicklung	Bei Eintreffen an der Einsatzstelle stellte sich heraus, dass es sich um Abbrennen von Gartenabfällen handelte. Der Eigentümer wurde auf die Größe und des Sonntags wegen dem Feuer hingewiesen.
58	21.03.24 13:05	Ing.-Honnef-Straße 4	 Ölspur	Bei Eintreffen an der Einsatzstelle wurde die Ölspur mit 2 Kanistern und 2 Sack Ölbindemittel auf 20 m und einem Fleck unter einen Transporter abgestreut.
57	20.03.24 10:05	Kreuzkamp	 Ölspur	Gemeldet wurde über die Polizei eine Ölspur. Bei Eintreffen an der Einsatzstelle wurde diese im Kreuzungsbereich mit 2 Kanister Ölbindemittel auf 15 m abgestreut.
56	14.03.24 16:48	Rausdorf, Hauptstraße	 Akku von Photovoltaik brennt	Die FF Glinde hatte auf der Anfahrt Höhe Witzhave abspringen vom 75-03-01 bekommen, da die Drehleiter nicht mehr benötigt wird.
55	16.03.24 15:19	Möllner Landstraße	 Gasgeruch im Gebäude	Bei Eintreffen der FF Glinde an der Einsatzstelle teilte der Anrufer Gasgerüche aus dem Keller/ Treppenhaus kommend mit. Daraufhin ging ein Trupp unter PA mit Messgeräten zur Erkundung vor. Der eingesetzte Trupp unter PA konnte messtechnisch keine Gas-Austritte feststellen/ messen. Vermutlich war Abwassergeruch aus dem Kellerschacht Grund der Alarmierung.
54	09.03.24 20:18	Möllner Landstraße	 BMA Fehlalarm	Nach Begehung der BMZ, wurde am FBF der HDKM 6/1 angezeigt. Nach Erkundung mittels der Laufkarte, befand sich dieser im Durchgang zur Tiefgarage neben DM. Vor Ort stellt sich heraus, dass dieser mutwillig eingeschlagen worden ist.
53	09.03.24 10:30	Oher Weg 8	 Sonstiger Einsatz	Durch Ausfall der Alarmierung in der Leitstelle Süd, wurde die FF Glinde über Divera zur Wachbesetzung alarmiert. So wurde sichergestellt, dass die FF Glinde über Funk alarmiert werden hätte können. Gegen 10:52 Uhr lief die Leitstelle Süd wieder im Normalbetrieb und die Wachbesetzung wurde beendet.
52	08.03.24 15:28	K80 A24 AS > Berlin	 VU leicht mit RD	Zu diesem Einsatz wurde vor uns die FF Reinbek alarmiert. Aufgrund der Vielzahl verschiedener Anrufer wurde die FF Glinde nachalarmiert. Als die FF Reinbek bereits am Einsatzort war, wurde die FF Glinde auf Anfahrt abbestellt und rückte wieder ein.
51	05.03.24 15:44	Kupfermühlenweg	 Betriebsstoffe auf Wasser	Zusätzlich musste nach Absprache eine 25 m Ölsperre (Sorbendschlauch) am Wehr im Mühlenteich mit Hilfe des Schlauchbootes ausgebracht werden.
50	04.03.24 20:59	Tannenweg	 Wasser im Keller	Nach der Erkundung stellte sich heraus, dass es sich um einen Platzer eines Schlauches bzw. Wasserrohres an der Heizungsanlage handelte. Die Feuerwehr wurde nicht weiter tätig und verließ die Einsatzstelle.
49	04.03.24 10:50	Kupfermühlenweg	 Betriebsstoffe auf Wasser	Erneute Kontrolle der Einsatzstelle Öl auf Gewässer Mühlenteich mit Überprüfung der Ölsperren und Nachbesserung am Teich mit Öl/Ex Würfeln.
48	03.03.24 12:30	Kupfermühlenweg	 Betriebsstoffe auf Wasser	Kontrolle der vorhandenen Ölsperren vom Einsatz morgens. Eine Ölsperre wurde erneuert, eine weitere neu montiert und eine verändert/ verlängert. Leichter Ölfilm vor der Sperre am Mühlenteich.
47	03.03.24 06:32	Kupfermühlenweg	 Betriebsstoffe auf Wasser	In Glinde musste der Mühlenteich gesichert werden. Mehrere Ölsperren im Zulauf der Glinder Au von der A24 bis zum Mühlenteich ausgelegt. 6 Absorbersperren und eine Festsperre vor der Schleuse.
46	03.03.24 13:45	Kupfermühlenweg	 Mülleimerbrand	Bei Eintreffen an der Einsatzstelle qualmte ein kleiner grüner Mülleimer. Er wurde mittels Wasser (Verkehrshütchen-Füllung) abgelöscht, anschließend entleert und auf weitere Brandreste überprüft. Feuerwehr verließ die Est. und rückte wieder ein.
45	02.03.24 15:22	Wilhelm-Bergner-Straße	 BMA Fehlalarm	Nach Rücksprache mit den Mitarbeitern vor Ort, gaben Essensdünste Anlass zur Auslösung der BMA. Eine leichte Verrauchung wurde noch wahrgenommen. Der Bereich wurde natürlich belüftet, die Feuerwehr wurde nicht weiter tätig.
44	02.03.24 00:25	Buernstraat	 unklare Rauchentwicklung	Anrufer war laut Leitstelle auch nicht mehr erreichbar. Feuerwehr wurde nicht fündig und rückte ohne weiteres Eingreifen wieder ein.