

Einsätze April 2025

Nr.	Alarmierungszeit Tag Uhrzeit	Einsatzort	Art des Einsatzes	Kurzbericht
86	16 20:34	An der Au	 Tür verschlossen Hilfloose Person	An der Einsatzstelle angekommen hatte der Bewohner die Tür bereits selbständig geöffnet. Der Hausnotruf wurde versehentlich gedrückt. Kein Eingreifen für FF.
85	16 15:39	B75 Alter Bahnhof Blumendorf	 LNA Zubringer	LNA-Zubringer zu einem VU mit 2 Verletzten, kein Klemmer.
84	16 04:53	Glinger Weg	 BMA Fehlalarm	Im Keller des Gebäudes war die Melderauslösung. 1 Trupp unter PA zur Erkundung. Der Melder wurde von Spinnenweben befreit. Die Anlage wurde zurückgesetzt.
83	14 08:35	Am Sportplatz	 Tragehilfe	Gestürzte Person im I. OG im Schlafzimmer neben dem Bett vorgefunden. Patientin wurde vom Rettungsdienst betreut. Mittels Schleifkorbtrage und Vakuummatratze wurde die Tragehilfe aus dem I. OG geleistet. 2 Kameraden haben beim Tragen unterstützt. Patientin an Rettungsdienst.
82	14 04:07	Weg un der Gutsmauer	 Tür verschlossen Hilfloose Person	Gemeldet durch einen Hausnotruf war ein Notfall hinter einer verschlossenen Tür. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Nachbar einen Schlüssel hat und die Tür damit öffnen konnte. Das Ehepaar in der Wohnung wurde geweckt und war wohl auf.
81	13 22:48	Schlehenweg	 Elektro-/Kabelbrand	Am selbigen Tag gab es vormittags im 3. OG einen Wasserschaden über der genannten Wohnung. Das restliche Wasser lief dabei in den Sicherungskasten. Vermutlich gab es einen Kurzschluss auf der Stromschiene (Drehstrom). Eine Überprüfung mithilfe des E-Werkzeugkoffers und der Wärmebildkamera hat dies bestätigt. Kein Rauch oder Feuer feststellbar. Bewohner an den Elektronotdienst oder Hausverwaltung verwiesen.
80	12 05:01	A 24 Reinbek > Witzhave	 KFZ Brand	Bestätigter PKW Brand auf der A 24, Seitenstreifen. Keine Person mehr im Fahrzeug. Es handelte sich um einen Mercedes CLS 350 Diesel, in Vollbrand. Löschvorgang mit S-Rohr und einem PA Trupp eingeleitet. Erste Brandbekämpfung mit Wasser, im weiteren Verlauf wurde Schaummittel (10 Liter) beigemischt. Mit Wärmebildkamera kontrolliert.
79	10 15:20	Möllner Landstraße	 Mülleimerbrand	Vor Ort brannte ein Mülleimer für Zigaretten. Diesen mithilfe eines Eimers voll Wasser abgelöscht.
78	6 15:33	Möllner Landstraße	 Mülleimerbrand	Brannte Mülleimer an Bushaltestelle Richtung Oststeinbek. Nach 2 Eimer Wasser Feuer aus.
77	5 20:57	Möllner Landstraße	 Auslösung BMA	Meldergruppe 02 und 06 haben ausgelöst, keine Feststellung Wieder der Handdruckmelder in der Tiefgarage zum Eingang bei DM ausgelöst. Das Gehäuse ist defekt und lässt sich problemlos öffnen.
76	5 17:05	Weißdornweg	 Zimmerbrand	Rückmeldung von der Leitstelle starke Rauchentwicklung auf dem Balkon. Grill auf dem Balkon gab Anlass zur Alarmierung. Kein Eingreifen erforderlich, Abspann
75	5 16:29	Möllner Landstraße	 Mülleimerbrand	Brand eines Mülleimers im Zugang zur Tiefgarage des Mühlencenters. Der Brand wurde bereits durch Mitarbeiter (DM Filiale) gelöscht. 1 Trupp mit Kleinlösch nachgelöscht.
74	4 19:01	Sandweg	 Gasaustritt ausserhalb Gebäude	Es konnte nicht festgestellt werden, von wo das Gas aus dem Auto strömte. Gasmessgerät den ganzen Einsatz über in Benutzung teilweise angeschlagen. Per Rettungskarte wurden die Notabsperrhähne am Fahrzeug gesucht und nach Demontage von Fahrzeugteilen im hinteren rechten Bereich das Ausströmen beendet. Demontiert wurde die Tankverkleidung der Gastanks, der hintere Reifen rechts, zusätzlich wurde das Fahrzeug per Wagenheber und Unterpallholz aufgebockt.
73	3 23:17	A 24 Reinbek > Kreuz HH-Ost	 UPKL Y	Kleinkastenwagen auf Seite liegend auf der Fahrbahn, 2 verletzte Beteiligte, we