

Einsätze September 2025

| Nr. | Alarmierungszeit | | Einsatzort | Art des Einsatzes | Kurzbericht |
|-----|------------------|---------|-----------------------|---|--|
| | Tag | Uhrzeit | | | |
| 195 | 14 | 11:52 | Herbert-Rübner-Straße |  Küchenbrand | Essen auf Herd, Wohnung verraucht, 2 Personen aus der Wohnung an Rettungsdienst übergeben. 1 PA Trupp hat das angebrannte Essen im Spülbecken abgelöscht. Wohnung per Druckbelüfter quer gelüftet. Wohnung an Bewohner übergeben |
| 194 | 14 | 00:42 | An der Au |  Fahrstuhl steckt fest | Steckt Aufzug im 2. OG fest, 1 Person eingeschlossen. Der Aufzug wurde geöffnet und die Person befreit. Aufzug wurde außer Betrieb genommen. |
| 193 | 13 | 15:01 | Sönke-Nissen-Allee |  Tür verschlossen hilflose Person | Haus über gekipptes Fenster mittels Fensteröffnungswerkzeug betreten. Haustür für Rettungsdienst geöffnet. Rettungsdienst beim Tragen unterstützt. Alle hatten Kontakt zum Patient. EST an Polizei übergeben. |
| 192 | 13 | 09:37 | Buchenweg |  Küchenbrand | Bei Eintreffen leichte Verrauchung und Rauchgeruch in der Wohnung wahrnehmbar. Schlüssel steckt von außen, Mieter stand bereits vor der Haustür. 1 Trupp unter PA zur Erkundung mit Kleinlösch. Druckbelüftung vor der Haustür aufgebaut. Kein Feuer in der Küche, Rauch ausgehend von der Kühl- und Gefrierkombination. Demontage und ins Freie getragen. Mieter hatten mit Pulverlöscher bereits eigene Löschkversuche unternommen. Wohnung an Bewohner übergeben. |
| 191 | 12 | 13:59 | In der Trift |  FEU BMA | Ausgelöster Melder im Hotelzimmer gab Anlass zur Alarmierung. Gebäude wurde begangen, keine Feststellung Anlage zurück gesetzt und an den Betreiber übergeben. |
| 190 | 12 | 11:54 | In der Trift |  FEU BMA | Melder im Hotelzimmer hat ausgelöst. Gebäude begangen, keine Feststellung Anlage zurück gestellt und an den Betreiber übergeben. |
| 189 | 7 | 08:43 | Buchenweg |  Tür verschlossen hilflose Person | Bei Eintreffen an der Einsatzstelle bestätigte sich, dass eine P in der Whg ist und auf KuK nicht öffnete. Durch eine gekipptes Fenster wurde mittels der DLK Kontakt zu der betroffenen Person hergestellt. Die P hat nur tief geschlafen, öffnete dann anschließend selbstständig die Tür. Kräfte von F rückten wieder ein. Est. an Polizei übergeben. |
| 188 | 6 | 23:56 | Hirtenweg |  Mülleimerbrand | Bei Eintreffen an der Einsatzstelle bestätigte sich eine leichte Rauchentwicklung vom Mülleimer an einer Parkbank. Glimmende Überreste mittels eines Eimer Wasser abgelöscht. Kräfte von F rückten anschließend wieder ein. |
| 187 | 1 | 11:28 | An der Au |  Tür verschlossen hilflose Person | Gemeldet wurde eine hilflose Person in Wohnung. Angriffstrupp in Vorbereitung zur Türöffnung. Durch mehrmaliges Klopfen an der Wohnungstür öffnete die Bewohnerin selbstständig. Keine weitere Tätigkeit, Abspann |